

INTERRUPTOR PARA PAINÉIS SEM RETENÇÃO TIPO NA 2A 250V

Sumário

- 1 Objetivo
- 2 Condições Gerais
- 3 Inspeção
- 4 Aceitação e Rejeição
- 5 Garantia

1. OBJETIVO

Este documento especifica as características mínimas exigíveis para fornecimento de interruptor para painéis sem retenção tipo NA 2A 250V.

2. CONDIÇÕES GERAIS

Interruptor sem retenção, para painéis e aplicações diversas, 2A, 250V, Tipo NA (normalmente aberto).

Ref.: Continental CS-390 ou similar.

3. INSPEÇÃO

Todo material será inspecionado no momento do recebimento. Cabe a EPTC, na hora do recebimento, devolver parcial ou totalmente os materiais que não estiverem rigorosamente de acordo com o especificado.

4. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

A EPTC poderá coletar amostra do lote, no instante do recebimento do material, para análise, às expensas do fornecedor.

Cabe a EPTC aceitar total ou parcialmente o fornecimento, em vista dos resultados de inspeção visual e independente de ensaios.

Os lotes que satisfizerem às condições desta especificação, serão aceitos.

5. GARANTIA

O fornecedor deverá garantir pelo menos 12 (doze) meses, quanto a defeitos de fabricação e deformação do material.